

Информация о резерве, наличие свободных мощностей подстанций 110-35 Кв ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит" по состоянию на февраль 2023 года.

№	Наименование подстанции	Трансформаторы силовые	Дисп. №		загруженность МВт	с учетом вывода в ремонт одного тр-ра	свободная мощность тр-ра	Питающая линия 110 кВ	Пропускная способность ВЛ	загруженность ВЛ	с учетом вывода в ремонт одной ВЛ	итоговая свободная мощность
			5	6								
1	ПС - 110/35/6 кВ "Цементная"	Шымкент	T-1	63000	23	51	5	Л-Ц-1	76	23	51	2,5
			T-2	63000	28	51		Л-Ц-2	76	28	51	2,5
			T-1	10000	5,3	11,4		Л-143	66	5,3	11,4	0
2	ПС - 110/35/10 кВ Забадамская	Шымкент	T-2	10000	6,1	11,4	0	Л-144	66	6,1	11,4	0
			T-1	25000	5,6	15,6		Л-141	88	30	92	0
3	ПС - 110/6 кВ " N6"	Шымкент	T-2	25000	10	15,6	11,1	Л-142	88	62	92	0
			T-1	25000	9	15		Л-103	56	13,6	20,9	3,7
4	ПС - 110/6 кВ "N3"	Шымкент	T-2	25000	6	15	7,5	Л-104	56	7,3	20,9	3,7
			T-1	40000	5,7	24,3		Л-105	88	6	11,7	6
5	ПС - 110/35/6 кВ " N4 "	Шымкент	T-2	40000	18,6	24,3	11,7	Л-106	88	5,7	11,7	6
			T-1	25000	10	42		Л-141	88	30	92	0
			T-2	40000	32	42		Л-142	88	62	92	0
6	ПС - 110/35/6 кВ "N5"	Шымкент	T-3	16000			0	Л-142	88	62	92	0
			T-1	16000	1,7	3		Л-Ц-1	76	23	51	3
			T-2	10000	1,3	3	6	Л-Ц-2	76	28	51	3
7	ПС - 110/6 кВ "Стройиндустрия"	Шымкент	T-1	25000	6,7	14,7		Л-101	76	66	106	1,7
8	ПС - 110/6 кВ "Водозабор"	Шымкент	T-2	20000	6,7	14,7	3,3	Л-102	76	12	76	1,7
			T-1	16000	4,6	5,9		Л-103	56	13,6	20,9	4,2
9	ПС - 110/10/6 кВ "Текстильная"	Шымкент	T-2	16000	1,3	5,9	8,4	Л-104	56	7,6	20,9	4,2
			T-1	10000	4,3	9,9		Л-141	88	30	92	0
10	ПС - 110/10 кВ "Восточная"	Шымкент	T-2	10000	5,6	9,9	0	Л-142	88	62	92	0
			T-1	16000				Л-Северная	76		0	3,3
11	ПС - 110/10 кВ "Самал"	Шымкент	T-2	16000	6,4	6,4	7,6	Л-Северная	76	6,4	0	3,3
			T-1	63000	17	46,9		Л-141	88	30	92	0
12	ПС - 110/35/10 кВ "Западная"	Шымкент	T-2	63000	29,9	46,9	9,7	Л-142	88	62	92	0
			T-1	40000	7	7		Л-Нурсат-1		9,2	16,2	14,5
13	ПС - 110/10-10 кВ "Северная"	Шымкент	T-2	40000		7	29	Л-Нурсат-2		7	16,2	14,5
			T-1	40000	2,8	2,8		Л-Бозарык-1		11,4	21,2	16
14	ПС - 110/10-10 кВ "Нурсат"	Шымкент	T-2	40000		2,8	33	Л-Бозарык-2		9,8	21,2	16
			T-1	4000	3,1	4,8		Л-141	88	30	92	0
15	ПС-35/10 кВ "Турлановка"	Шымкент	T-2	2500	1,7	4,8	0	Л-142	88	62	92	0
			T-1	4000	3,1	5,2		Л-141	88	30	92	0
16	ПС-35/10 кВ "Кайтпас"	Шымкент	T-2	6300	2,1	5,2	0	Л-142	88	62	92	0
			T-1	4000	1,5	4		Л-141	88	30	92	0
17	ПС-35/10 кВ "П Т Ф"	Шымкент	T-2	6300	2,5	4	0	Л-142	88	62	92	0
18	ПС-35/10 кВ "Дачи"	Шымкент	T-1	6300	3,6	0	2	Л-142	88	30	92	0
			T-1	10000	6,7	10,7		Л-141	88	62	92	0
19	ПС-35/10 кВ "XXI Партсъезд"	Шымкент	T-2	10000	4	10,7	0	Л-142	88	62	92	0
			T-1	6300	1,5	4,1		Л-141	88	30	92	0
20	ПС-35/10 кВ "Дендропарк"	Шымкент	T-2	6300	2,6	4,1	1,57	Л-142	88	62	92	0
			T-1	2500	0,6	1,5		Л-141	88	30	92	0
21	ПС-35/10 кВ "Биологическая"	Шымкент	T-2	2500	0,9	1,5	0,75	Л-142	88	62	92	0
			T-1	4000	0,7	1,8		Л-141	88	30	92	0
22	ПС-35/10 кВ "Кзыл - Сай - 2"	Шымкент	T-2	4000	1,1	1,8	1,8	Л-142	88	62	92	0
			T-1	6300	1,4	3,4		Л-143	88	5,3	11,4	0
23	ПС-35/10 кВ "Южная"	Шымкент	T-2	6300	2	3,4	2,27	Л-144	88	6,1	11,4	0
			T-1	6300	2	2		Л-141	88	30	92	0
24	ПС-35/10 кВ "Распредхолод"	Шымкент	T-2	6300	2	2	3,67	Л-Ц-1	76	23	60	0
			T-1	2500	1	2		Л-143	66	5,3	11,4	0
25	ПС-35/10 кВ "Аюкар"	Шымкент	T-2	2500	1	2	0,25	Л-144	66	6,1	11,4	0
			T-1	4000	1,2	2,2		Л-142	88	62	92	0
26	ПС-35/10 кВ "Кзыл - Сай - 1"	Шымкент	T-2	4000	1	2,2	1,4	Л-Ц-1	76	23	60	0
27	ПС-35/10 кВ "Жана - Талап"	Шымкент	T-1	1600	1,1	0	0	Л-141	88	30	92	0
			T-1	1600	0,4	0,8		Л-142	88	62	92	0
28	ПС - 35/6 кВ "Тассай - 1"	Шымкент	T-2	1600	0,4	0,8	0,44	Л-Ц-1	76	23	60	0
			T-1	1600	0,6	1		Л-142	88	62	92	0
29	ПС - 35/6 кВ "Тассай - 2"	Шымкент	T-2	1600	0,4	1	0,44	Л-Ц-1	76	23	60	0
			T-1	4000	1,5	2,5		Л-142	88	62	92	0
30	ПС - 35/6 кВ "К С Х Т"	Шымкент	T-2	6300	1	2,5	1,1	Л-Ц-1	76	23	60	0
			T-1	16000	5	14		Л-141	88	30	92	0
31	ПС - 35/6 кВ "N - 1"	Шымкент	T-2	16000	9	14	0,4	Л-142	88	62	92	0
			T-1	25000	9	17		Л-142	88	62	92	0
32	ПС - 35/6 кВ "N - 2"	Шымкент	T-2	25000	8	17	5,5	Л-Ц-1	76	23	60	0
			T-1	6300	2	4,5		Л-141	88	30	92	0
33	ПС-35/10 кВ "пс Нурсат"	Шымкент	T-2	6300	2,5	4,5	1,1	Л-142	88	62	92	0
			T-1	10000	4,3	7,6		Л-141	88	30	92	0
34	ПС - 35/6 кВ "пс Абай"	Шымкент	T-2	16000	3,3	7,6	1,4	Л-142	88	62	92	0
			T-1	6300	1,9	2,9		Л-141	88	30	92	0
35	ПС-35/10 кВ "пс Боз-Арык"	Шымкент	T-2	6300	1	2,9	2,6	Л-142	88	62	92	0
			T-1	6300	0,5	0,5		Л-143	66	5,3	11,4	2,5
36	ПС-35/10 кВ "Актас"	Шымкент	T-2	6300		0,5	5	Л-144	66	6,1	11,4	2,5
			T-1	10000	0,8	1,6		Л-143	66	5,3	11,4	3,7
37	ПС-35/10 кВ "ТЛЦ"	Шымкент	T-2	10000	0,8	1,6	7,4	Л-144	66	6,1	11,4	3,7
38	ПС-35/0,4 кВ "Таскен"	Шымкент	T-1	1000	0,1	0	0	Л-142	88	62	92	0
39	ПС - 110/35/10 кВ "Бадам"	Ордабасы	T-1	25000	12,6	23,7	0	Л-107	56	55	0	0
			T-2	25000	11,1	23,7		Л-107	56	55	0	0
40	ПС - 110/35/10 кВ "Темирлановка"	Ордабасы	T-1	10000	2,1	8,3	0,7	Л-107	56	55	0	0
			T-2	15000	6,2	8,3		Л-107	56	55	0	0
41	ПС-35/10 кВ "Темирлановка"	Ордабасы	T-1	2500		3	0	Л-107	56	55	0	0
			T-2	4000	3	3		Л-107	56	55	0	0
			T-1	1600		1,7		Л-107	56	55	0	0
42	ПС-35/10 кВ "Обручевка"	Ордабасы	T-2	2500	1,7	1,7	0,5	Л-107	56	55	0	0
43	ПС-35/10 кВ "Тортколь"	Ордабасы	T-1	4000	1,7	0	1,9	Л-107	56	55	0	0
44	ПС-35/10 кВ "Водохранилище"	Ордабасы	T-1	1600	0,6	0	0,8	Л-107	56	55	0	0
45	ПС-35/10 кВ "Совхоз N1"	Ордабасы	T-1	1800	0,3	0	1,3	Л-107	56	55	0	0
			T-1	4000		2,2		Л-107	56	55	0	0
46	ПС-35/10 кВ "Буржарская"	Ордабасы	T-2	4000	2,2	2,2	1,4	Л-107	56	55	0	0
47	ПС-35/10 кВ "Октябрьская"	Ордабасы	T-1	1600	0,3	0	1,1	Л-107	56	55	0	0
			T-1	1600		1,5		Л-107	56	55	0	0
48	ПС-35/10 кВ "Чубаровка"	Ордабасы	T-2	2500	1,5	1,5	0	Л-107	56	55	0	0
49	ПС-35/10 кВ "Чубар-Су"	Ордабасы	T-1	6300	4	0	1,67	Л-107	56	55	0	0
50	ПС-35/10 кВ "Ихьяластемир"	Ордабасы	T-1	1600	0,2	0	1,2	Л-107	56	55	0	0
			T-1	10000	4,8	0		Л-107	56	55	0	0
51	ПС - 110/35/10 кВ "Арыс"	Арыс	T-2	10000	6,8	11,6	0	Л-107	56	55	0	0
52	ПС-35/10 кВ "Ақдала"	Арыс	T-1	4000	1	0	2,6	Л-107	56	55	0	0
			T-1	2500	0,6	1,2		Л-107	56	55	0	0
53	ПС-35/10 кВ "Задарья"	Арыс	T-2	2500	0,6	1,2	1	Л-107	56	55	0	0
			T-1	2500	0,6	0,6		Л-107	56	55	0	0
54	ПС-35/10 кВ "Дармино"	Арыс	T-2	2500		0,6	1,65	Л-107	56	55	0	0
55	ПС-35/10 кВ "Подхоз"	Арыс	T-1	1600	0,2	0	1,2	Л-107	56	55	0	0
56	ПС-35/10 кВ "Кожа - Тоғай"	А										

61	ПС-35/10 кВ "Карабулак"	Сайрам	T-1	6300	4,7	8,1		Л-121	56	37	62	0
			T-2	6300	3,4	8,1	0	Л-122	56	25	62	0
62	ПС - 110/35/10 кВ "Советское"	Сайрам	T-1	2500		12,1		Л-121	56	37	62	0
			T-2	16000	12,1	12,1	0	Л-122	56	25	62	0
			T-1	5600	3	6		Л-121	56	37	62	0
63	ПС - 35/6 кВ "Манкент"	Сайрам		4000	3	6	0	Л-122	56	25	62	0
			T-1	6300		4		Л-121	56	37	62	0
64	ПС-35/10 кВ "Залинейная"	Сайрам	T-2	10000	4	4	1,6	Л-122	56	25	62	0
			T-1	1600	0,7	0,7		Л-121	56	37	62	0
65	ПС-35/10 кВ "Ленин-Жал"	Сайрам		2500		0,7	0,7	Л-122	56	25	62	0
			T-1	2500	1,9	2,9		Л-121	56	37	62	0
66	ПС-35/10 кВ "Красноводская"	Сайрам	T-2	2500	1	2,9	0	Л-122	56	25	62	0
			T-1	1600		0,7		Л-121	56	37	62	0
67	ПС-35/10 кВ "Притрактовая"	Сайрам	T-2	1600	0,7	0,7	0,7	Л-122	56	25	62	0
68	ПС - 35/6 кВ "Карамурт"	Сайрам	T-1	6300		0	2,6	Л-122	56	25	62	0
			T-1	4000	1,7	0	1,9	Л-121	56	37	62	0
			T-2	6300		3		Л-122	56	25	62	0
69	ПС - 35/6 кВ "Ак-Су"	Сайрам	T-3	6300	3	3	2,6	Л-122	56	25	62	0
			T-1	1600	0,8	1,6		Л-121	56	37	62	0
70	ПС-35/10 кВ "Фрунзе"	Сайрам	T-2	1600	0,8	1,6	0	Л-122	56	25	62	0
71	ПС-35/10 кВ "ППЗ"	Сайрам	T-1	2500	0,2	0	2	Л-122	56	25	62	0
			T-1	4000	1,2	1,2		Л-142	88	62	92	0
			T-2	4000		1,2	2,4	Л-142	88	62	92	0
72	ПС-35/10/6 кВ "Комеш-Булак"	Сайрам	T-3	2500	1,3	0	0,95	Л-121	76	17	60	0,9
73	ПС-35/10 кВ "Алматы"	Сайрам	T-1	4000	2,7	0	0,9	Л-121	76	25	60	0,99
			T-1	16000	12	28,4		Л-121	56	37	62	0
			T-2	10000	4,2	28,4		Л-122	56	25	62	0
74	ПС - 110/35/6 кВ "Ленгер"	Толеди	T-3	20000	12,2	28,4	0					0
			T-1	2500	1	2,2		Л-121	56	37	62	0
75	ПС-35/10 кВ "Блинково"	Толеди	T-2	2500	1,2	2,2	0	Л-122	56	25	62	0
			T-1	2500	1,8	3,9		Л-121	56	37	62	0
76	ПС-35/10 кВ "Первомаевка"	Толеди	T-2	4000	2,1	3,9	0	Л-122	56	25	62	0
			T-1	1600		0,7		Л-121	56	37	62	0
77	ПС - 35/6 кВ "Тогуз"	Толеди	T-2	1000	0,7	0,7	0,2	Л-122	56	25	62	0
			T-1	2500	1,1	2,8		Л-121	56	37	62	0
78	ПС - 35/6 кВ "Султан-Рабат"	Толеди	T-2	3200	1,7	2,8	0	Л-122	56	25	62	0
			T-1	1600		0,8		Л-121	56	37	62	0
79	ПС-35/10 кВ " Горная"	Толеди	T-2	1600	0,8	0,8	0,6	Л-122	56	25	62	0
80	ПС-35/10 кВ "Балдыбек"	Толеди	T-1	1600	0,3	0	1,1	Л-122	56	37	62	0
81	ПС-35/10 кВ "Ак-Мечеть"	Толеди	T-1	1600	0,5	0	0,9	Л-122	56	25	62	0
82	ПС-35/10 кВ "Галкино"	Толеди	T-1	1600	0,7	0	0,6	Л-122	56	37	62	0
83	ПС-35/10 кВ "Ангарага"	Толеди	T-1	1600	0,4	0	1,2	Л-122	56	25	62	0
			T-1	1000		0,8		Л-121	56	37	62	0
84	ПС-35/10 кВ "Подгорная"	Толеди	T-2	1600	0,8	0,8	0,1	Л-122	56	25	62	0
85	ПС-35/10 кВ "Александровка"	Толеди	T-1	4000	1	0		Л-122	56	37	62	0
			T-1	4000	1	2,2		Л-121	56	25	62	0
86	ПС-35/10 кВ "Георгиевка"	Толеди	T-2	4000	1,2	2,2	1,4	Л-122	56	37	62	0
			T-1	31500	12	18		Л-101	66	66	106	0
			T-2	20000	6	18	0	Л-101	66	66	106	0
87	ПС - 110/35/6 кВ "Полторацкое"	Сарыагаш	T-3	4000	2	0	1,4	Л-101	66	66	106	0
			T-1	6300	3,4	9,3		Л-101	66	66	106	0
			T-2	6300	3,7	9,3		Л-101	66	66	106	0
			T-3	1600	1,2	9,3		Л-101	66	66	106	0
			T-4	1600	1	9,3	0	Л-101	66	66	106	0
88	ПС - 110/35/10 кВ "Центральная"	Сарыагаш	T-5	25000	12,5	0	10	Л-101	66	66	106	0
			T-1	2500	2	2		Л-101	66	66	106	0
89	ПС-35/10 кВ "Сары-Агаш"	Сарыагаш	T-2	2500		2	0,2	Л-101	66	66	106	0
			T-1	4000	2,2	4,6		Л-101	66	66	106	0
90	ПС-35/10 кВ "Курорт"	Сарыагаш	T-2	4000	2,4	4,6	0	Л-101	66	66	106	0
91	ПС-35/10 кВ "Тоболино"	Сарыагаш	T-1	6300	3,4	0	2,2	Л-101	66	66	106	0
			T-1	4000	2	2		Л-101	66	66	106	0
92	ПС-35/10 кВ "Капланбек"	Сарыагаш	T-2	4000		2	1,6	Л-101	66	66	106	0
93	ПС-35/10 кВ "Курама"	Сарыагаш	T-1	4000	2,4	0	1,2	Л-101	66	66	106	0
94	ПС-35/10 кВ "Стелная"	Сарыагаш	T-1	2500	0,8	0	1,4	Л-101	66	66	106	0
			T-1	6300	2,6	5,2		Л-101	66	66	106	0
95	ПС-35/10 кВ "Карла Маркса"	Сарыагаш	T-2	6300	2,6	5,2	0,4	Л-101	66	66	106	0
96	ПС-35/10 кВ "Малая Кудук"	Сарыагаш	T-1	1600	0,7	0	0,7	Л-101	66	66	106	0
97	ПС-35/10 кВ "Сары-Су"	Сарыагаш	T-1	1600	0,2	0	1,2	Л-101	66	66	106	0
98	ПС-35/10 кВ "Джилга"	Сарыагаш	T-1	1600	0,5	0	0,9	Л-101	66	66	106	0
			T-1	1600	0,7	1,4		Л-101	66	66	106	0
99	ПС-35/10 кВ "Учхоз"	Сарыагаш	T-2	1600	0,7	1,4	0	Л-101	66	66	106	0
100	ПС-35/10 кВ "Дарбаза"	Сарыагаш	T-1	2500	0,5	0	1,7	Л-101	66	66	106	0
			T-1	2500	0,3	0,3		Л-101	66	66	106	0
101	ПС-35/10 кВ "Хлопзавод"	Сарыагаш	T-2	2500		0,3	1,9	Л-101	66	66	106	0
102	ПС-35/10 кВ "Кзыл-Жар"	Сарыагаш	T-1	1600	1,2	0	0,2	Л-101	66	66	106	0
103	ПС-35/10 кВ "Алекс"	Сарыагаш	T-2	4000	2,2	0	1,4	Л-101	66	66	106	0
			T-1	4000		1		Л-101	66	66	106	0
104	ПС-35/10 кВ "Самал"	Сарыагаш	T-2	4000	1	1	2,6	Л-101	66	66	106	0
			T-1	10000	4,6	11,4		Л-101	66	66	106	0
105	ПС - 110/35/10 кВ "Ленинское"	Казгурт	T-2	16000	6,8	11,4	0	Л-101	66	66	106	0
			T-1	4000	1,8	3,2		Л-101	66	66	106	0
106	ПС-35/10 кВ "Ленинское"	Казгурт	T-2	2500	1,4	3,2	0	Л-101	66	66	106	0
107	ПС-35/10 кВ "Шарпахана"	Казгурт	T-2	6300	1,1	0	4,5	Л-101	66	66	106	0
108	ПС-35/10 кВ "Турбат"	Казгурт	T-1	2500	1,1	0	1,1	Л-101	66	66	106	0
			T-1	1600	1	1,7		Л-101	66	66	106	0
109	ПС-35/10 кВ "Жана-Базар"	Казгурт	T-2	1600	0,7	1,7	0	Л-101	66	66	106	0
110	ПС-35/10 кВ "Фоголево"	Казгурт	T-1	4000	1	0	2,6	Л-101	66	66	106	0
111	ПС-35/10 кВ "Алтын-Тобе"	Казгурт	T-1	1600	0,6	0	0,8	Л-101	66	66	106	0
112	ПС-35/10 кВ "Шанак"	Казгурт	T-1	1000	0,2	0	0,6	Л-101	66	66	106	0
			T-2	1600	0,8	0,8		Л-101	66	66	106	0
113	ПС-35/10 кВ "Кзыл-Тан"	Казгурт	T-1	1600		0,8	0,6	Л-101	66	66	106	0
			T-2	1600		0,9		Л-101	66	66	106	0
114	ПС-35/10 кВ "Комсомол"	Казгурт	T-1	1600	0,9	0,9	0,5	Л-101	66	66	106	0
115	ПС-35/10 кВ "Жылыбулак"	Казгурт	T-1	1600	0,7	0	0,7	Л-101	66	66	106	0
116	ПС-35/10 кВ "Шарбулак"	Казгурт	T-1	1600	0,4	0	1	Л-101	66	66	106	0
117	ПС-35/10 кВ "Карабау"	Казгурт	T-1	1000	0,1	0	0,8	Л-101	66	66	106	0
118	ПС-35/10 кВ "Енбекчи"	Казгурт	T-1	1600	0,3	0	1,1	Л-101	66	66	106	0
119	ПС-35/10 кВ "Тюлькубас"	Тюлькубас	T-1	1800	0,7	0	0,9	Л-Перемычка-1	18	3	6	0,9
			T-1	4000	1,5	1,5		Л-Перемычка-1	18	3	6	0,3
			T-2	2500		1,5	0,7	Л-Перемычка-2	18	3	6	0,3
120	ПС-35/10 кВ "Ванновка"	Тюлькубас	T-1	3200	1	0	1,8	Л-Балыкшы	14	2,5	0	1,8
121	ПС-35/10 кВ "Корниловка"	Тюлькубас	T-1	1600	0,8	0	0,6	Л-Балыкшы	14	2,5	0	1,8
122	ПС-35/10 кВ "Мичурина"	Тюлькубас	T-1	2500	1,4	1,9		Л-Мелькомбинат-1	21	2,5	3,9	0
123	ПС-35/10 кВ "Комплекс"	Тюлькубас	T-2	1600	0,5	1,9	0	Л-Мелькомбинат-2	21	1,4	3,9	0
			T-1	2500	1	1		Л-Балыкшы	14	2,5	0	0
124	ПС-35/10 кВ "Балыкчи"	Тюлькубас	T-2	2500		1	1,2	Л-Састобе	14	2	0	1,2
						0,3		Л-Новониколаевка-1	18	0,6	0,6	2,7
125	ПС-35/10 кВ "Новониколаевка"	Тюлькубас	T-2	6300	0,3	0,3	5,3	Л-Новониколаевка-2	18	0	0,6	2,7
126	ПС-35/10 кВ "Высокое"	Тюлькубас	T-1	4000	0,5	0	3,1	Л-Перемычка-1	18	3	6	3,1
127	ПС-35/10 кВ "Кельтемашат"	Тюлькубас	T-1	1600	0,6	0	0,8	Л-Аксу-1	33	19	20	0,8
128	ПС-35/10 кВ "Кулан"	Тюлькубас	T-1	1600	0,3	0	1,1	Л-Кулан	18	0,7	0,7	1,1
			T-1	1800		0,4		Л-Перемычка-1	18	3	6	0,5
			T-2	1600	0,4	0,4	1	Л-Перемычка-2	18	3	6	0,5
129	ПС-35/10 кВ "Жамбул"	Тюлькубас	T-1	2500	0,2	0,5		Л-Мелькомбинат-1	21	2,5	3,9	0,8
130	ПС-35/10 кВ "Мелькомбинат"	Тюлькубас	T-2	2500	0,3	0,5	1,7	Л-Мелькомбинат-2	21	1,4	3,9	0,8
131	ПС-35/10 кВ "Техникум"	Тюлькубас	T-1	2000	0,5	0	1,3	Л-Мелькомбинат-1	21	2,5	3,9	1,3
132	ПС-											

133	ПС - 110/35/10 кВ "Жетысай"	Жетысай	T-3	16000			22,6	0	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
134	ПС - 110/35/10 кВ "Красная-Звезда"	Жетысай	T-2	10000	6		6	3	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
135	ПС-35/10 кВ "Колхозная"	Жетысай	T-1	4000	0,8		0	2,8	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
136	ПС-35/10 кВ "Амангельды"	Жетысай	T-1	6300	1,5		0	4,1	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
137	ПС-35/10 кВ "Кара-Узак"	Жетысай	T-1	2500	0,7		0	1,5	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
138	ПС-35/10 кВ "Ленина"	Жетысай	T-2	4000			1,3		Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
139	ПС-35/10 кВ "Минводы"	Жетысай	T-1	2500	1,3		1,3	0,9	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
140	ПС-35/10 кВ "Заря Коммунизма"	Жетысай	T-1	1600	0,4		0	1	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
141	ПС-35/10 кВ "Абай"	Жетысай	T-1	1000	0,5		0	0,4	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
142	ПС-35/10 кВ "Красный луч"	Жетысай	T-1	4000	0,5		0	3	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
143	ПС-35/10 кВ "Красный луч"	Жетысай	T-1	2500	0,7		0	1,5	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
144	ПС-35/10 кВ "ЖБИ"	Жетысай	T-1	6300	4		0	1,6	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
144	ПС - 110/35/10 кВ "Махта-Арал"	Атакент	T-1	16000	3		0	11,4	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
145	ПС - 110/35/10 кВ "Пахта-Арал"	Атакент	T-1	10000			2		Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
146	ПС-35/10 кВ "Держинская"	Атакент	T-1	16000	2		2	7	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
147	ПС-35/10 кВ "Жамбул"	Атакент	T-1	4000	2,4		0	1,2	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
148	ПС-35/10 кВ "Жамбул"	Атакент	T-1	1800	1		0	0,6	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
149	ПС-35/10 кВ "Абай"	Атакент	T-1	1600	0		0	0	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
149	ПС-35/10 кВ "Первомайская"	Атакент	T-1	2500	1		0	1,2	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
150	ПС-35/10 кВ "Совхозная"	Мырзакент	T-1	1600			1		Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
150	ПС-35/10 кВ "Совхозная"	Мырзакент	T-2	1600	1		1	0,4	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
151	ПС-35/10 кВ "Славянка"	Мырзакент	T-1	10000	3		5		Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
151	ПС-35/10 кВ "Славянка"	Мырзакент	T-2	10000	2		5	4	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
152	ПС-35/10 кВ "Алгабас"	Мырзакент	T-1	1800	0,6		0	1	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
153	ПС-35/10 кВ "Свердлова"	Мырзакент	T-1	1600			0,6	0,8	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
154	ПС-35/10 кВ "Коммунизм"	Мырзакент	T-1	1600	0,6		0	0,8	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
155	ПС-35/10 кВ "Сардоба"	Мырзакент	T-1	1000	0,2		0	7	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
156	ПС - 110/35/10 кВ "Махталы"	Асык-Ата	T-1	10000	4,7		4,7		Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
157	ПС-35/10 кВ "40 лет УЗ ССР"	Асык-Ата	T-2	10000			4,7	4,3	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
158	ПС-35/10 кВ "Когалы"	Асык-Ата	T-1	2500	1		1	1,2	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
158	ПС-35/10 кВ "Когалы"	запитан по фидеру		0	0		0	0	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
159	ПС-35/10 кВ "ХХ-Плсьезд"	Асык-Ата	T-1	1800	0,5		0	1,1	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
160	ПС-35/10 кВ "Винсовхоз"	Асык-Ата	T-1	2500	0,6		0	1,6	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
160	ПС-35/10 кВ "Винсовхоз"	Асык-Ата	T-1	1800	0,5		0	1,1	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
161	ПС-35/10 кВ "30 лет Октября"	Асык-Ата	T-1	1600			0,6	1,6	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
161	ПС-35/10 кВ "30 лет Октября"	Асык-Ата	T-2	2500	0,6		0,6	1,6	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
162	ПС-35/10 кВ "Победа"	Асык-Ата	T-1	6300			2,8		Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
162	ПС-35/10 кВ "Победа"	Асык-Ата	T-2	6300	2,8		2,8	2,8	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
163	ПС-35/10 кВ "Чкалова"	Асык-Ата	T-1	1600	0,4		0	1	Л-6-Д-1,Л-6-Д-2	76	30	30	0
164	ПС - 110/35/10 кВ "Абай-Базар"	Келес	T-1	25000	9		15,9		Л-6-А	76	40	40	0
164	ПС - 110/35/10 кВ "Абай-Базар"	Келес	T-2	16000	6,9		15,9	0	Л-6-А	76	40	40	0
165	ПС-35/10 кВ "40 лет Каз ССР"	Келес	T-1	1600	0,4		0	1	Л-6-А	76	40	40	1
166	ПС-35/10 кВ "Коммуна"	Келес	T-1	1600	0,4		0	1	Л-6-А	76	40	40	1
167	ПС-35/10 кВ "Ошақты"	Келес	T-1	1600	1		1		Л-6-А	76	40	40	0,2
167	ПС-35/10 кВ "Ошақты"	Келес	T-2	1600			1	0,4	Л-6-А	76	40	40	0,2
168	ПС-35/10 кВ "Большевик"	Келес	T-1	1600	0,4		0,4		Л-6-А	76	40	40	0,5
168	ПС-35/10 кВ "Большевик"	Келес	T-2	1600			0,4	1	Л-6-А	76	40	40	0,5
169	ПС-35/10 кВ "Бирлик"	Келес	T-1	1600	0,5		0	0,9	Л-6-А	76	40	40	0,45
170	ПС-35/10 кВ "Кызыл-Аскер"	Келес	T-1	2500	1		2		Л-6-А	76	40	40	0,1
171	ПС-35/10 кВ "Жузимдик"	Келес	T-2	4000	1		2	0,2	Л-6-А	76	40	40	0,1
172	ПС-35/10 кВ "Мақташы"	Келес	T-1	1600	0,7		0	0,7	Л-6-А	76	40	40	0,7
172	ПС-35/10 кВ "Мақташы"	Келес	T-1	1600	0,4		0	1	Л-6-А	76	40	40	1
173	Промбаза	Шарда	T-1	16000	2		2		Л-6-ПБ	76	7	7	6,2
173	Промбаза	Шарда	T-1	16000	2		2	12,4	Л-6-ПБ	76	7	7	6,2
174	ПС - 110/35/10 кВ "Городская"	Шарда	T-1	10000	3,6		3,6		Л-6-ПБ	76	7	7	2,8
174	ПС - 110/35/10 кВ "Городская"	Шарда	T-2	16000			3,6	5,4	Л-6-ПБ	76	7	7	2,8
175	ПС-35/10 кВ "Водозабор"	Шарда	T-1	2500	1		1		Л-6-ПБ	76	7	7	1,1
175	ПС-35/10 кВ "Водозабор"	Шарда	T-2	2500			1	1,2	Л-6-ПБ	76	7	7	1,1
176	ПС - 110/35/10 кВ "Юбелейная"	Шарда	T-1	6300	0		0	0	Л-6-ПБ	76	7	7	0
177	ПС-35/10 кВ "Насосная"	Шарда	T-1	1000	0,2		0	0,7	Л-6-ПБ	76	7	7	0,7
178	ПС-35/10 кВ "Бехбота"	Шарда	T-1	1600	0,4		0	1	Л-6-ПБ	76	7	7	1
179	ПС-35/10 кВ "Бозай"	Шарда	T-1	1800	0		0	0	Л-6-ПБ	76	7	7	0
180	ПС-35/10 кВ "Дренажи"	Шарда	T-1	1600	0,5		0	1	Л-6-ПБ	76	7	7	1
181	ПС - 110/10 кВ "Восход"	Шарда	T-1	2500	0,4		0	1,8	Л-6-КК	56	25	35	1,8
182	ПС - 110/10 кВ "30 лет Октября"	Шарда	T-1	2500	0,6		0	1,6	Л-6-КК	56	25	35	1,6
183	ПС - 110/10 кВ "Комсомол"	Шарда	T-1	2500	0,5		0	1,7	Л-6-КК	56	25	35	1,7
184	ПС - 110/10 кВ "Казахстан"	Шарда	T-1	6300	0,6		0,6	1,6	Л-6-КК	56	25	35	0,8
185	ПС - 110/10 кВ "Риссовхоз №6"	Шарда	T-1	2500	0,5		0	5,1	Л-6-КК	56	25	35	5,1
186	ПС - 110/10 кВ "Сюткент"	Шарда	T-1	2500	0,3		0		Л-6-КК	56	25	35	0,9
186	ПС - 110/10 кВ "Сюткент"	Шарда	T-1	6300	0,4		0,4	1,9	Л-6-КК	56	25	35	0,9
187	ПС - 110/35/10 кВ "Ак-Алтын"	Шарда	T-1	6300			0,4		Л-6-КК	56	25	35	2,9
188	ПС-35/10 кВ "Хлопсовхоз №1"	Шарда	T-1	2500	0,7		0	5,9	Л-6-КК	56	25	35	2,9
189	ПС - 110/10 кВ "Байркүл"	Шарда	T-1	2500	0		0	1,5	Л-6-КК	56	25	35	1,5
190	ПС - 110/10 кВ "Хлопсовхоз №3"	Шарда	T-1	2500	0		0	0	Л-6-КК	56	25	35	0
191	ПС - 110/10 кВ "пос.Строитель"	Шарда	T-1	2500	0,7		0	1,5	Л-6-КК	56	25	35	1,5
192	ПС - 110/35/6 кВ "Шардара"	Шарда	T-3	5600	1,2		0	3,8	Л-6-КК	56	25	35	1,5
193	110/35/6 кВ "Городская"	Кентау	T-1	10000	0,7		4,1		Л-161	66	10	18	2,9
193	110/35/6 кВ "Городская"	Кентау	T-2	10000	3,4		4,1	5,9	Л-162	66	8	18	2,9
194	ПС - 110/35/6 кВ "К Э 3"	Кентау	T-3	16000	1,5		6,1		Л-161	66	10	18	1,4
194	ПС - 110/35/6 кВ "К Э 3"	Кентау	T-5	10000	4,6		6,1	2,9	Л-162	66	8	18	1,4
195	ПС - 110/6 кВ "К О Ф"	Кентау	T-4	63000	0		0	0					0
195	ПС - 110/6 кВ "К О Ф"	Кентау	T-5	63000	0		0	0					0
196	ПС - 110/35/10 кВ "Туркестан"	Туркестан	T-1	16000	13		43,5		Л-173	56	20	74	0
196	ПС - 110/35/10 кВ "Туркестан"	Туркестан	T-2	25000	12		43,5		Л-174	56	54	74	0
196	ПС - 110/35/10 кВ "Туркестан"	Туркестан	T-3	25000	18,5		43,5	0	Л-174	56	54	74	0
197	ПС - 110/35/6 кВ "Ж Б И"	Туркестан	T-1	15000	2,7		12,1		Л-173	56	20	74	0
197	ПС - 110/35/6 кВ "Ж Б И"	Туркестан	T-2	15000			12,1		Л-174	56	54	74	0
197	ПС - 110/35/6 кВ "Ж Б И"	Туркестан	T-3	16000	9,4		12,1	2,5	Л-174	56	54	74	0
198	ПС - 110/35/10 кВ "Шаульдер"	Отрар	T-1	6300	4		5,5		Л-169	56	10	35	0
198	ПС - 110/35/10 кВ "Шаульдер"	Отрар	T-2	10000	1,5		5,5	0	Л-6-КК	56	25	35	0
199	ПС - 110/35/10 кВ "Кок-Сарай"	Отрар	T-1	6300	1,8		7,4		Л-169	56	10	35	0
200	ПС - 110/35/10 кВ "Кок-Сарай"	Отрар	T-2	10000	5,6		7,4	0	Л-6-КК	56	25	35	0
200	ПС - 110/10 кВ "Тимур"	Отрар	T-1	2500	0,5		0,5	1,7	Л-169	56	10	35	1,7
201	ПС - 110/10 кВ "Ак-Тобе"	Отрар	T-1	2500	0,5		0,5	1,7	Л-169	56	10	35	1,7
202	ПС - 110/35/10 кВ "Шолак-Корган"	Созак	T-1	6300	0,9		4		Л-171	56	4	8	0,8
202	ПС - 110/35/10 кВ "Шолак-Корган"	Созак	T-2	10000	3,1		4	1,6	Л-163	56	4	8	0,8
203	ПС - 110/35/10 кВ "Жуан-Тобе"	Созак	T-1	10000	0,3		0,3	8,8	Л-164	56	2,8	0	4,4
204	ПС - 110/35/10 кВ "Созак"	Созак	T-1	10000	0,4		2,8		Л-164	56	2,8	0	3,1
204	ПС - 110/35/10 кВ "Созак"	Созак	T-2	10000	2,4		2,8	6,2	Л-164	56	2,8	0	3,1
205	ПС - 110/35/10 кВ "22-Партбезд"</												

215	ПС-35/10 кВ "ГПП-Ачисай"	Кентау	T-1	1800		0,4	0,5	Л-161-Л-162	66	8	8	0,25
			T-3	1000	0,4	0,4		Л-161-Л-162	66	8	8	0,25
216	ПС-35/10 кВ "Новый Икан"	Туркестан	T-1	2500	1	1	1,25	Л-173	56	20	74	0
			T-2	2500		1		Л-174	56	54	74	0
217	ПС-35/10 кВ "Атабай"	Кентау	T-1	4000	2,1	0	1,5	Л-161-Л-162	66	8	8	1,5
			T-1	2500	1,3	1,3		Л-173	56	20	74	0
218	ПС-35/10 кВ "П Т Ф"	Туркестан	T-2	1600		1,3	0,1	Л-174	56	54	74	0
219	ПС-35/10 кВ "Кош-Курган"	Туркестан	T-1	1000	0,2	0	0,7	Л-173	56	20	74	0
			T-1	1600	1,3	1,3		Л-174	56	54	74	0
220	ПС-35/10 кВ "826-Объект"	Туркестан	T-2	1600		1,3	0,1	Л-173	56	20	74	0
			T-1	4000		3		Л-174	56	54	74	0
221	ПС-35/10 кВ "Южная"	Туркестан	T-2	4000	3	3	0,6	Л-173	56	20	74	0
			T-1	2500	2	3,7		Л-174	56	54	74	0
222	ПС-35/10 кВ "Ц Р П-2"	Туркестан	T-2	2500	1,7	3,7	0	Л-173	56	20	74	0
223	ПС - 35/6 кВ "Антибиотики"	Туркестан	T-1	10000	4	0	5	Л-174	56	54	74	0
			T-1	2000	0,6	3		Л-173	56	20	74	0
224	ПС-35/10 кВ "Чернак"	Туркестан	T-2	4000	1,4	3	0	Л-174	56	54	74	0
			T-1	2500	1,7	3,7		Л-173	56	20	74	0
225	ПС-35/10 кВ "Победа"	Туркестан	T-2	4000	2	3,7	0	Л-174	56	54	74	0
226	ПС-35/10 кВ "Шой"	Туркестан	T-1	10000	4,1	0	4,9	Л-173	56	20	74	0
227	ПС-35/10 кВ "Майдангал"	Туркестан	T-1	1600	0,5	0	0,9	Л-174	56	54	74	0
228	ПС-35/10 кВ "Теке"	Туркестан	T-1	1600	0,8	0	0,6	Л-173	56	20	74	0
			T-2	4000	2,8	2,8		Л-174	56	54	74	0
229	ПС-35/10 кВ "Старый Икан"	Туркестан	T-1	1600		2,8	0	Л-173	56	20	74	0
230	ПС-35/10 кВ "Отрар"	Туркестан	T-1	6300	4,7	0	0,9	Л-174	56	54	74	0
231	ПС-35/10 кВ "Бабай Курган"	Туркестан	T-1	1600	0,8	0	0,6	Л-173	56	20	74	0
232	ПС-35/10 кВ "Сауран"	Туркестан	T-1	1600	0,3	0	1	Л-174	56	54	74	0
			T-1	6300	3,5	5,1		Л-173	56	20	74	0
233	ПС-35/10 кВ "Новая"	Туркестан	T-2	6300	1,6	5,1	0,5	Л-174	56	54	74	0
234	ПС-35/10 кВ "Овцевод"	Отрар	T-1	2500	0,4	0	2	Л-169	56	10	35	0
235	ПС-35/10 кВ "Чилик"	Отрар	T-1	2500	0,5	0	1,9	Л-169	56	10	35	0
236	ПС-35/10 кВ "Талапты"	Отрар	T-1	1600	0,8	0	0,6	Л-169	56	10	35	0
237	ПС-35/10 кВ "Кзыл-Ту"	Отрар	T-1	1600	0,7	0	0,7	Л-169	56	10	35	0
			T-1	1000	0,3	0,3		Л-169	56	10	35	0
238	ПС-35/10 кВ "Балтаколь"	Отрар	T-2	1000		0,3	0,6	Л-169	56	10	35	0
239	ПС-35/10 кВ "Коп-Куджик"	Отрар	T-1	1600	0,1	0	1,3	Л-169	56	10	35	0
			T-1	1800		0,1		Л-169	56	10	35	0
240	ПС-35/10 кВ "Чуйская"	Созак	T-2	1600	0,1	0,1	1,3	Л-169	56	10	35	0
241	ПС-35/10 кВ "Энгельса"	Созак	T-1	2500	0,5	0	1,9	Л-169	56	10	35	0
242	ПС-35/10 кВ "Насосная - 1"	Созак	T-1	630	0,1	0	0,4	Л-169	56	10	35	0
243	ПС-35/10 кВ "Сызган"	Созак	T-1	1000	0,3	0	0,6	Л-169	56	10	35	0
244	ПС-35/10 кВ "Созак"	Созак	T-1	2500	2	0	0,44	Л-169	56	10	35	0
245	ПС-35/10 кВ "Тасты"	Созак	T-1	1000	0,3	0	0,6	Л-169	56	10	35	0
246	ПС-35/10 кВ "Кумкент"	Созак	T-1	1600	0,5	0	0,9	Л-169	56	10	35	0
247	ПС-35/10 кВ "Жарты-Тобе"	Созак	T-1	1600	0,5	0	0,9	Л-169	56	10	35	0
248	ПС-35/10 кВ "Каратау"	Созак	T-1	1000	0,6	0	0,3	Л-169	56	10	35	0
249	ПС-35/10 кВ "Шалдар"	Байдибек	T-2	1600	0,9	0	0,5	Л-108	56	30	0	0
250	ПС-35/10 кВ "Жузумдык"	Байдибек	T-1	1000	0,1	0	0,8	Л-108	56	30	0	0
251	ПС-35/10 кВ "Майбулак"	Байдибек	T-1	630	0,2	0	0,4	Л-108	56	30	0	0
252	ПС-35/10 кВ "Красная Нива"	Байдибек	T-1	2500	0,5	0	1,9	Л-108	56	30	0	0
253	ПС-35/10 кВ "Жалгабас"	Байдибек	T-1	1600	0,1	0	1,3	Л-108	56	30	0	0
			T-1	4000	3,1	3,1		Л-108	56	30	0	0
254	ПС-35/10 кВ "Чаян"	Байдибек	T-2	2500		3,1	0	Л-108	56	30	0	0
			T-1	1600	0,5	0,5		Л-108	56	30	0	0
255	ПС-35/10 кВ "Бугуны"	Байдибек	T-2	1600		0,5	0,9	Л-108	56	30	0	0
			T-1	16000	1	13,4		Л-108	56	30	0	0
256	ПС - 110/35/10 кВ "Коммунальная"	Байдибек	T-2	16000	12,4	13,4	1	Л-108	56	30	0	0
257	ПС-35/10 кВ "Нура"	Байдибек	T-1	1600	0,1	0	1,3	Л-108	56	30	0	0
258	ПС - 35/04 кВ "Ак-Там"	Байдибек	T-1	100	0,01	0	0,08	Л-108	56	30	0	0
259	ПС - 35/0,4 кВ "Шага"	Байдибек	T-1	250	0,01	0	0,2	Л-108	56	30	0	0
260	ПС - 35/0,4 кВ "Кызыл-Байрак"	Байдибек	T-1	250	0,02	0	0,2	Л-108	56	30	0	0
261	ПС - 35/6 кВ "Орловка"	Байдибек	T-1	1000	0,3	0	0,6	Л-108	56	30	0	0
262	ПС-35/10 кВ "Шокпак"	Байдибек	T-1	1600	0,4	0	1	Л-108	56	30	0	0
263	ПС-35/10 кВ "Жыныс-Ата"	Созак	T-1	1000	0,5	0	0,4	Л-163	56	4	8	0
264	ПС-35/10 кВ "ХПП"	Отрар	T-2	1600	0,8	0	0,6	Л-169	56	10	35	0